

ALLEGATO 1

Domande / notifiche di costruzione per impianti tecnici negli edifici

Elenco dati e documentazione da presentare al momento della domanda / notifica di costruzione

- disegno in scala con l'indicazione precisa della posizione dell'impianto;
- per gli impianti con aspirazione ed espulsione dell'aria, nel disegno in scala bisogna indicare la posizione esatta delle griglie (pompe di calore, ventilazioni, ecc.);
- per gli impianti con unità esterne, nel disegno in scala bisogna indicare l'esatta posizione dell'unità esterna (climatizzatori, ecc.);
- planimetria ufficiale in scala con indicato il fondo dove viene posato l'impianto, gli edifici più prossimi con l'indicazione dei vari locali sensibili al rumore e i fondi edificabili non ancora edificati dove, secondo il diritto pianificatorio vigente, potrà sorgere un edificio con locali sensibili al rumore;
- documentazione fotografica per avere una visione tridimensionale della zona;
- tipo, modello e marca di ogni impianto;
- scheda tecnica ufficiale del fornitore di ogni singolo impianto con l'indicazione della potenza sonora espressa in dB(A) o della pressione sonora espressa in dB(A) con l'indicazione della distanza di rilievo;
- grado di sensibilità al rumore della zona secondo quanto stabilito dagli art. 43 e 44 OIF;
- quantitativo annuo di giorni di funzionamento di ogni singolo impianto;;
- media di funzionamento giornaliera di ogni singolo impianto durante il periodo diurno (07:00/19:00):
- media di funzionamento giornaliera di ogni singolo impianto durante il periodo notturno (19:00/07:00).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al nostro collaboratore Alfio Moro (tel.: 091/814.37.56; e-mail: alfio.moro@ti.ch).

Bellinzona, agosto 2009